



## Inför yttrande avseende alkoholtillstånd

### Brandskydd i serveringslokaler

Räddningstjänsten utgör en av flera remissinstanser vid ansökan om serveringstillstånd för alkohol. Räddningstjänsten bedömer om lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

För att räddningstjänsten ska kunna yttra sig avseende lokalens lämplighet krävs dokumentation som styrker utformningen av brandskyddet i lokalen. Det kan bestå av en upprättad brandskyddsbeskrivning eller brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar.

Beroende på lokalens storlek och komplexitet samt verksamhetens utformning ska ett anpassat och systematisk brandskyddsarbete bedrivas.

### Underlag som ska bifogas till ansökan

Nedanstående punkter redogör för vilken information som ska finnas med i ansökan. Dessutom kan det vara bra att kontrollera att det finns bygglov för aktuell verksamhet.

- **Personantal:** Utgår från det högst förväntade personantalet. Antalet bör styrkas med beräkning utifrån lokalens förutsättningar.
- **Ritning över lokal:** Skalenlig samt där möblering ingår. Dessutom ska utrymningsvägarnas placering och eventuella brandtekniska avskiljningar framgå. Även placering av släckutrustning och vägledande markering ska framgå.
- **Dörrar samt beslag:** Slagriktning, nödbeslag och dörrhandtag ska beskrivas.
- **Tekniska installationer:** Beskrivning av eventuella tekniska installationer så som brandlarm, nödbelysning eller vägledande markering.
- **Gasolhantering:** Vid tillståndspliktig mängd ska det finnas giltigt tillstånd i enlighet med lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara.
- **Brandskyddskontroll:** Godkänt protokoll avseende imkanaler ska redovisas.