



**Strömstads kommun**  
**Styrdokument**

# **Föreskrift om intervall för rengöring och brandskyddskontroll**

**Gällande från 1 januari år 2023**

**Dokumenttyp:** Regler  
**Beslutande organ:** Kommunfullmäktige  
**Förvaltningsdel:** Miljö- och byggförvaltningen, Räddningstjänsten  
**Antagen:** 2022-10-20 § 121  
**Ansvar:** Räddningschefen

## Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Fasta bränslen .....	3
Flytande bränslen.....	3
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbrännings-anordningar om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.....	4
Lokaleldstäder till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn .....	4
Imkanaler i restauranger eller andra större kök .....	5
Gaseldade anläggningar med mera.....	5
Undantag.....	5

# Inledning

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Frister för sotning föreskrivs av kommunen. Frister för brandskyddskontroll är i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6).

## Fasta bränslen

<b>Frist för sotning</b>	<b>Frist för Brandskyddskontroll</b>	<b>Beskrivning</b>
3 ggr/år	3 år	Avser konventionella pannor och Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor om pannan ingår i en värmecentral.
2 ggr/år	3 år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år	3 år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 ggr/år	6 år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är automatiserade och standardiserade och speciellt konstruerad för att integreras med eldstadens konstruktion

## Flytande bränslen

<b>Frist för sotning</b>	<b>Frist för Brandskyddskontroll</b>	<b>Beskrivning</b>
3 ggr/år	3 år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
2 ggr/år	6 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

Frist för sotning	Frist för Brandskyddskontroll	Beskrivning
1 ggr/år	6 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.
3 år	3 år	Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används.

## Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

Frist för sotning	Frist för Brandskyddskontroll	Beskrivning
6 ggr/år	3 år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 ggr/år	6 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

## Lokaleldstäder till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn

Frist för sotning	Frist för Brandskyddskontroll	Beskrivning
1 ggr/år	3 år	Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 ggr/3 år *	6 år	Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 ggr/3 år *	6 år	Eldstaden är belägen i ett fritidshus

\*Med eldning i mycket begränsad omfattning avses vanligen eldning vid enstaka tillfällen per år.

\*Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (cirka en kubikmeter) normaltorkad ved per år

## Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist för sotning	Frist för Brandskydds kontroll	Beskrivning
3 ggr/år	2 år	Vid matlagning
1 ggr/år	2 år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet exempelvis frånluftskanal från pizzaugnar.

## Gaseldade anläggningar med mera

Kanalanslutna eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande avgaskanaler ska kontrolleras ur brandskyddspunkt vart 6:e år.

## Undantag

Anläggningen behöver ej sotas/rengöras om eldning inte skett mellan två sotningstillfällen. Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.